

चेक लिस्ट
स्टेज-2 के बाद हैंडओवर टेकओवर हेतु पुनः भ्रमण



पंचायती राज
ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ

पंचायती राज निदेशालय
(ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ द्वारा, पंचायती राज)

जनपद : गोण्डा

ब्लाक : झंझरी

ग्राम पंचायत : इमिलिया मिश्र

दिनांक :

क्र.सं.	प्रश्न (Queries)	हाँ	नहीं	लागू नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	ओ0एच0टी0 ठीक प्रकार से कार्य करने की स्थिति में है एवं लीकेज मुक्त है ?	✓			
2	सभी पम्प/मोटर/वाल्व ठीक प्रकार से कार्य करने की स्थिति में हैं ?	✓			
3	क्लोरीनेटर ठीक प्रकार से कार्य करने की स्थिति में हैं ?	✓			
4	ई0एस0आर0 के आउलेट पाइप के स्लूस वाल्व बिना लीकेज के और समय-समय पर संचालित होता है ?	✓			
5	सभी एफ0एच0टी0सी0 पूर्ण जल आपूर्ति स्थिति के साथ हैं ? यदि नहीं तो	✓			
अ.	बिना पानी के कितने एफ0एच0टी0सी0 प्रभावित हुए? (सूची प्रदान करें)		✓		
ब.	वर्तमान में आंशिक जलापूर्ति से कितने एफ0एच0टी0सी0 प्रभावित हैं? (सूची प्रदान करें)		✓		
6	रिपोर्ट में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर उचित ध्यान दिया गया है और जल आपूर्ति योजना में संस्तुत परिवर्तन किए गए हैं ?	✓			
7	पूर्व के भ्रमण में देखी गई समस्याओं के समाधान के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित जन संवाद आप द्वारा किया गया है ? फोटो संलग्न करें (दिनांक एवं लोकेशन के साथ)	✓			
8	पिछली रिपोर्ट में जो 06 अनुलग्नक संलग्न थे जैसे शिरोपरि जलाशय कैम्पस, लीकेज, जलापूर्ति कनेक्शन विहीन, जलापूर्ति की समस्या, पाइप लाइन बिछाने हेतु आवश्यक बस्तियाँ, रोड का पुर्ननिर्माण में जो कमियां पाई गयीं थी, उनको दूर करा दिया गया है यदि नहीं कराया गया है तो सूची प्रदान करें।	✓			

नोट :- ग्राम पंचायत जलापूर्ति योजना के हैंडओवर/रिवर्ट की स्थिति में सहायक विकास अधिकारी द्वारा सहमति/असहमति का विवरण :-

प्रधान

ग्राम पंचायत-इमिलिया मिश्र
वि0ख0 झंझरी-गोण्डा

सहायक विकास अधिकारी(पं0)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा0 पं0 झंझरी-गोण्डा
वि0ख0-झंझरी गोण्डा

जिला पंचायत राज अधिकारी

GONDA

A.D.P.R.O
15/10/2024